

80 10.03.2022  
Исполнено



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

**ПРОКУРАТУРА  
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА**

ул. Чапаева, 37 «д», г. Изобильный,  
Изобильненский район, Ставропольский край,  
Россия, 356140

10.02.2022

7-94-2022

№

1312

Директору ГКОУ для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попечения  
родителей «ДД (смешанный) №4  
«Солнышко»

Черномырдиной Н.Е.

бул. Школьный, 11,  
п.Солнечнодольск, Изобильненский  
район

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
законодательства

Прокуратурой района по заданию прокуратуры края проведена проверка исполнения законодательства при управлении и распоряжении федеральным имуществом.

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (пункт 1).

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом (пункт 2).

Согласно статье 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Из приведенных положений закона следует, что собственник по своему усмотрению владеет и пользуется принадлежащим ему имуществом и определяет расходы, необходимые для его содержания или ремонта.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОЗИ № 010575 \*

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества (ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»)

В соответствии со ст. 5 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

31.01.2022 сотрудниками ОНД и ПР по Изобильненскому городскому округу и Труновскому муниципальному округу УНД и ПР МЧС России по СК проводилась проверка противопожарной безопасности на объекте федеральной собственности, а именно ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ДД (смешанный) №4 «Солнышко».

В ходе проверки установлено, что в нарушение вышеуказанных требований законодательства:

1. Отсутствует на объекте защиты проектная документация на систему пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре которая должна быть разработана и утверждена в установленном порядке (часть 1 статьи 83, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

*Сигнал* 2. Отсутствует на объекте защиты техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; часть 1 статьи 83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

*Сигнал* 3. Отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты (пункт 56 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

*Сигнал* 4. При сработке системы пожарной сигнализации на 2-м этаже в актовом зале система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не сработала (пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

*Сигнал* 5. Система пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии (пункт 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»);

*Сигнал* 6. Расстояние от осветительного прибора до дымовых пожарных извещателей в помещениях объекта защиты (детского дома) менее 50 см, (пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.3.6 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);



*ссылка* 7. Подсобное помещение психолога не оборудовано системой пожарной сигнализации (пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; приложение А, пункт А.4, пункт 38 таблицы А.3 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

*ссылка* 8. Допускается установка теплового и дымового пожарного извещателя в подсобном помещении бухгалтерии находящиеся на одном шлейфе пожарной сигнализации (пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.1.1, 13.1.4, приложение А, пункт А.3, пункт 38 таблицы А.3, свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

*ссылка* 9. Допускается установка пожарных извещателей в подсобных помещениях, помещениях административно-хозяйственной части, группах, помещения приема пищи на стенах при возможности их установки на перекрытии (пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.3.4, свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

*ссылка* 10. Расстояние между приемно-контрольными приборами составляет менее 50 мм, (пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.14.8 свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»);

*ссылка ФФК*  
*ФЗ* 11. Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) (пункт 54 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

✓ 12. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах на объекте защиты не закреплены к полу (пункт 31 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

*исполн* ✓ 13. Двери ведущие на лестничную клетку не оборудованы приспособлением для само закрывания и уплотнениями в притворах (пункт 24 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479; пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.4.6 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

14. Допускается устройство на лестничных клетках кладовых и других подсобных помещений, а также допускается хранение под лестничными маршами вещей, мебели, оборудование и других горючих материалов (пункт 16 «к» Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

15. Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из горючего материала (пункт 3 статьи 4, статья 107 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.13 ГОСТ Р 51844-2009);

16. На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочных материалов, примененных к отделке процедурного кабинета, помещения приготовления и приема пищи (пункт 25 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

17. Допускается применения декоративно-отделочных материалов для отделки стен помещения приема пищи (класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1) вместимостью более 15, но не более 300 человек, класса пожарной опасности материала более чем КМ-1 (не предоставлены сертификаты на момент проверки) (пункт 6 статьи 134 таблица 29, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

18. Допускается применения декоративно-отделочных материалов для отделки стен помещения приготовления пищи и процедурного кабинета (класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1) вместимостью не более 15 человек, класса пожарной опасности материала более чем КМ-3 (не предоставлены сертификаты на момент проверки) (пункт 6 статьи 134 таблица 29, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

*двери*  
19. Двери эвакуационных выходов и двери, расположенные на путях эвакуации из актового зала, коридора первого этажа ведущего на лестничную клетку открываются по направлению выхода из здания (пункт 27 «д» Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479; пункт 3 статьи 4 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 4.2.22 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

20. Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных строительных конструкций пристроенного помещения, предназначенного для хранения овощей (пункт 13 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

*двери*  
21. Двери расположенные в противопожарных преградах отделяющие помещение приготовления и приема пищи (пищеблоке) от помещения коридора и помещений другого класса пожарной опасности на первом этаже не имеют



пределе огнестойкости не менее EI 30 (пункт 3 статьи 4, статья 37, пункт 1, 2, 3 статьи 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 5.5.2 свода правил 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

*двери* 22. Двери расположенные в противопожарных преградах отделяющие помещение швейной мастерской и складского помещения для хранения готовых изделий и заготовочных изделий от помещения коридора и помещений другого класса пожарной опасности на втором этаже не имеют пределе огнестойкости не менее EI 30 (пункт 3 статьи 4, статья 37, пункт 1, 2, 3 статьи 88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2, 5.1.2, 5.2.6 свода правил 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

23. На объекте защиты не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности производственных, технических и складских помещений, а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны на видном месте. (пункт 12 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479, пункт 3 статьи 4, 24, 25, 26, 27 Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 1.1, 4.5 свод правил 2.13130.2020, пункт 5.1.2, свод правил 4.13130.2013);

*вед на территории П.Г.* 24. Отсутствует указатель направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479);

*и см. на* 25. Высота наружной вертикальной пожарной лестницы от уровня земли до первой ступени более 1500 мм (пункт 3 статьи 4, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2 приложение «Б» таблица Б.1 рисунок Б.1, ГОСТ Р 53254-2009 «Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»).

Вышеуказанные нарушения закона при возникновении пожара могут привести к порче имущества и причинению вреда жизни, и здоровью граждан, находящихся на объекте.

Изложенное стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «ДД (смешанный) №4 «Солнышко».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

**ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района, принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований законодательства, их причин и условий, им способствующих, а также по недопущению их впредь.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших нарушения закона.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокуратуру района.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора района

советник юстиции

Д.В. Борозин